

Paraná, 11 de Noviembre de 2014

CIRCULAR N° 10

REF: Licitación por Concurso Privado N° 2014-0343 - Contratación llave en mano de la ejecución de la Ingeniería de detalle, todas las tareas, obras y provisión completa del equipamiento y materiales, realización satisfactoria de los ensayos finales y puesta en servicio, correspondiente a la finalización de la Estación Transformadora Colón de 132 kV, la Construcción de una línea en 132 kV y la Construcción de distribuidores de 13,2 kV.

Se informa Circular N°10 que pasa a formar parte de la Licitación de Referencia.

En referencia a la Circular N°8 se realiza la siguiente aclaración

Donde Dice:

Consulta 2: Solicito datos técnicos de la CELDA de MT solicitada en Dist. Noailles, en la SETD a nivel ubicada en calle Cabo Pereyra.

Respuesta: En dicha SETD a Nivel Interior se encuentran instaladas dos celdas Schneider Electric, debiendo agregarse dos celdas modelo IM (celdas de entrada / salida con seccionador bajo carga) y las correspondientes barras para el conexionado entre ellas y con las celdas existentes.

Debe Decir:

Consulta 2: Solicito datos técnicos de la CELDA de MT solicitada en Dist. Noailles, en la SETD a nivel ubicada en calle Cabo Pereyra.

Respuesta: En dicha SETD a Nivel Interior se encuentran instaladas dos celdas Schneider Electric, debiendo agregarse **UNA (1)** celda modelo IM (celdas de entrada / salida con seccionador bajo carga) y las correspondientes barras para el conexionado entre ellas y con las celdas existentes.

Sin otro particular lo saluda muy atte.


NÉSTOR GABRIEL BALCAR
Jefe de Compras
ENERSA