

**CIRCULAR N° 2**

**REF: Licitación N° 2017-0468 - "Contratación de la Construcción de una Línea en 132 kV entre la localidad de Los Conquistadores y Federal - Provincia de Entre Ríos."**

**Se informa Circular N° 2 que pasa a formar parte de la Licitación de Referencia.**

Por intermedio de la presente, informamos los párrafos que se reemplazan de los pliegos de la licitación. En resumen, los cambios se relacionan con la corriente secundaria de los transformadores de corriente, que en los pliegos se especifican de 1 A secundario, pero deben ser de 5 A secundarios en correspondencia con las protecciones.

**1) En folio 179, la tabla siguiente:**

Equipos a Proveer por la CONTRATANTE

| Item | Descripción   | Cantidad            |
|------|---|---------------------|
| 1    | Interruptor de 132 KV, apto para recierre uni-tripolar (RUT)  | 3 (tres) conjuntos  |
| 2    | Interruptor de 132 KV, apto para recierre tripolar (RT)   | 2 (dos) conjunto    |
| 3    | Seccionador de 132 kV disposición Polos Paralelos con cuchillas de puesta a tierra (PP+T)                                       | 3 (tres) conjuntos  |
| 4    | Seccionador de 132 kV disposición Fila India (FI)   | 5 (cinco) conjuntos |
| 5    | Transformador de corriente de 132 KV de dos núcleos iguales: 100-200/1-1 A - 15 VA, cl.0,5 - 15VA, 10P20                        | 6 (seis) piezas     |
| 6    | Transformador de corriente de 132 KV de dos núcleos iguales: 350-700/1-1 A - 15 VA, cl.0,5 - 15VA, 10P20                        | 9 (nueve) Piezas    |
| 7    | Transformador de tensión de 132 KV de dos arrollamientos iguales: 132/Ö3-0,11/Ö3 kV - 50VA, 0,5 - 3P, sin protección secundaria | 9 (nueve) Piezas    |
| 8    | Descargadores de Sobretensión para 132 kV con contadores de descargas y medidor de corriente de fuga.                           | 15 (quince) piezas  |
| 9    | Sala de Comando para la estación, formada por un Shelter  | 1 (un) conjunto     |

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. - DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

[www.enersa.com.ar](http://www.enersa.com.ar)

**Debe ser reemplazada completamente por:**

Equipos a Proveer por la CONTRATANTE

| Item | Descripción   | Cantidad            |
|------|---|---------------------|
| 1    | Interruptor de 132 KV, apto para recierre uni-tripolar (RUT)  | 3 (tres) conjuntos  |
| 2    | Interruptor de 132 KV, apto para recierre tripolar (RT)   | 2 (dos) conjunto    |
| 3    | Seccionador de 132 kV disposición Polos Paralelos con cuchillas de puesta a tierra (PP+T)                                       | 3 (tres) conjuntos  |
| 4    | Seccionador de 132 kV disposición Fila India (FI)   | 5 (cinco) conjuntos |
| 5    | Transformador de corriente de 132 KV de dos núcleos iguales: 100-200/1-1 A - 15 VA, cl.0,5 - 15VA, 10P20                        | 6 (seis) piezas     |
| 6    | Transformador de corriente de 132 KV de dos núcleos iguales: 350-700/1-1 A - 15 VA, cl.0,5 - 15VA, 10P20                        | 9 (nueve) Piezas    |
| 7    | Transformador de tensión de 132 KV de dos arrollamientos iguales: 132/Ö3-0,11/Ö3 kV - 50VA, 0,5 - 3P, sin protección secundaria | 9 (nueve) Piezas    |
| 8    | Descargadores de Sobretensión para 132 kV con contadores de descargas y medidor de corriente de fuga.                           | 15 (quince) piezas  |
| 9    | Sala de Comando para la estación, formada por Shelters  | 2 (dos) conjuntos   |

**2) En folio 227, el primer párrafo del ítem "43. CONTROL, PROTECCIÓN Y COMUNICACIONES" siguiente:**

"La sala de comando con gabinetes de control y protección a proveer por ENERSA deberá ser trasladada desde los almacenes centrales de ENERSA, hasta el predio de la ET Conquistadores, instalada sobre la base a realizar, y deberá ser integrada a las instalaciones y puesta en servicio por el contratista de la presente obra."

---

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. - DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

[www.enersa.com.ar](http://www.enersa.com.ar)

**Debe ser reemplazado completamente por el siguiente:**

"La sala de comando con gabinetes de control y protección a proveer por ENERSA (compuesta por un shelter), deberá ser trasladada desde los almacenes centrales de ENERSA (calle Racedo 500 - Paraná), hasta el predio de la ET Federal. Deberá ser instalada sobre la base que debe realizar la Contratista. Deberá integrarla a las instalaciones y puesta en servicio por la Contratista."

Atte.



RUBÉN DARIÓ CLIVIO  
Jefe de Compras  
ENERSA

---

**Energía de Entre Ríos S.A.**

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. - DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

[www.enersa.com.ar](http://www.enersa.com.ar)