



Tipo estructura	Poste									Aislador
	H	Ro	hl	le	Df	Dhg	a	b	c	la
	(m)	(daN)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
ADT	26,00	7500	23,40	2,60	3,10	3,20	20,30	17,20	14,10	1,85

Rev. N°	Fecha	Motivo de la Revisión	Dibujó :	Ariel Lell	Plano de Proyecto
			Proyectó:	Ariel Lell	Archivo: L-SJVE-3-X-PL-003-A-ADT.dwg
			Aprobó:	M. Moyano	Escala: H= s/e
					Fecha: 28/04/2017



Línea de 132 kV  
ET San José - ET Villa Elisa

Estructura de Alineación doble terna ADT

Plano N°: L-SJVE-3-X-PL-003-A

Página 1 de 1