



Tipo estructura	Poste									Aislador	Ménsula
	H (m)	Ro (daN)	hl (m)	le (m)	Df (m)	Dhg (m)	a (m)	b (m)	c (m)	la (m)	lmhg (m)
AUDT	18,00	3900	16,20	1,80	2,00	1,80	14,50	12,50	10,50	1,80	0,80
AUDT-1	17,00	3900	15,30	1,70	2,00	1,80	13,60	11,60	9,60	1,80	0,80

Revisión N°	Fecha	Motivo de la Revisión	Dibujó :	Plano de Proyecto
			Proyectó:	Archivodwg
			Aprobó:	Escala: 1:75
				Fecha: 20/11/2013



Línea de 132 kV
Salto Grande - Concordia II

Estructuras de Alineación Urbana doble terna
AUDT

Plano N°: L004