



Tipo estructura	Poste									Aislador
	H	Ro	hl	le	Df	Dhg	a	b	c	la
	(m)	(daN)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
SDT	24,00	7200	21,60	2,40	2,90	3,20	18,50	15,60	12,70	1,85
SDT+2	26,00	7500	23,40	2,60	2,90	3,20	20,30	17,40	14,50	1,85

Revisión N°	Fecha	Motivo de la Revisión	Dibujó :	Plano de Proyecto
			Proyectó:	Archivodwg
			Aprobó:	Escala: 1:100
				Fecha: 20/11/2013



Línea de 132 kV
Salto Grande - Concordia II

Estructuras de Suspensión Doble terna
SDT

Plano N°: L006