

CABLES DE BAJA TENSION

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

	DESCRIPCION	UNIDAD	S/PLIEGO	S/OFERTA	OBSERVACIONES
Cables BT con núcleos cableados					
1	Norma		IRAM 2178		
2	Fabricante				
3	Formación del núcleo				
4	Material del conductor		Cu		
5	Sección del conductor				
6	Material aislante		PVC antillama		
7	Material de la vaina		PVC antillama		
8	Identificación de núcleos por color/números		Si		
9	Tensión nominal	V	380		
10	Categoría		1000 II		
11	Resistencia de aislación mínima	MΩ/km			
12	Pureza del cobre	%			
13	Corriente de servicio permanente con 40°C de temperatura ambiente	A			
14	Temperatura nominal de trabajo	°C	80		
15	Temperatura máxima de servicio permanente del conductor	°C			
16	Intensidad máxima admisible de cortocircuito durante 1 segundo	kA			
17	Peso	kgf/m			
18	Largo de fabricación	m			
Cables Pilotos Multifilares					
1	Norma		IRAM 2178		
2	Fabricante				
3	Material del conductor		Cu		
4	Material aislante				
5	Material de la vaina				
6	Tensión nominal	V	380/220		
7	Número de conductores				
8	Sección de cada conductor	mm ²			
9	Formación del conductor				
10	Temperatura máxima de servicio	°C			
11	Peso	kg/km			
12	Largo de fabricación por bobina	m			