

COMPONENTES SISTEMAS P.A.T.
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

		DESCRIPCION	UNIDAD	S/PLIEGO	S/OFERTA	OBSERVACIONES
Conductor soterrado						
1		Norma		IRAM 2004		
2		Fabricante				
3		Material conductor		Cu		
4		Cable para la malla				
	4.1	Formación		19		
	4.2	Sección	mm2	95		
5		Cable para líneas de tierra de la malla				
	5.1	Formación		19		
	5.2	Sección	mm2	95		
6		Cable para líneas de tierra del edificio de control				
	6.1	Formación		19		
	6.2	Sección	mm2	95		
7		Cable para líneas de control de potencial				
	7.1	Formación		7		
	7.2	Sección	mm2	50		
Jabalinas						
8		Norma		IRAM 2309		
9		Fabricante				
10		Material del núcleo		acero		
11		Material del recubrimiento		Cu		
12		Espesor del recubrimiento	mm	≥ 2,5		
13		Diámetro mínimo	mm	19		
14		Largo	mm	>3000		
15		Cantidad de tramos		1		
16		Entrega folletos		Sí		
Elementos para conexionado						
24		Norma		IEEE 837		
25		Fabricante				
26		Material		Cobre puro		
27		Entrega folletos		Sí		