

CIRCULAR N° 4

REF: Licitación N° 2019-0333- Reemplazo Sistema Central SCADA

Se informa Circular N° 4 que pasa a formar parte de la Licitación de Referencia.

Por intermedio de la presente, y dando respuesta a consultas realizadas, informamos lo siguiente

Consulta: ¿ENERSA tiene la autorización de ABB para poder utilizar un gateway de terceros para la Comunicación por el protocolo RP 570?

Respuesta: "Con motivo del reemplazo del sistema central SCADA existente por uno de otro fabricante, como se incida en pliego estará incluida de manera excluyente, la capacidad de comunicarse, consultar información y realizar el control de los equipos de campo, en concepto maestro-esclavo y con compatibilidad asegurada con el protocolo RP 570.

Los desarrollos, implementaciones, costos y/o tareas necesarias a realizar por el fabricante en el sistema de su provisión, para cumplir con dicha capacidad de manejo del protocolo RP 570 serán totalmente ajenas a la responsabilidad de ENERSA.

Los equipos de control utilizados en estaciones transformadoras y en la industria en general permiten la comunicación digital con sistemas de control tipo SCADA mediante distintos protocolos de comunicación industriales. Los costos de desarrollo o implementación de esos protocolos son considerados por cada fabricante de equipos, y están incluidos en el costo de los mismos, y no suele haber condiciones de exclusividad de utilización de protocolos de comunicación. Tal es el caso de los equipos de campo (RTU) que ENERSA posee en funcionamiento. Las RTU marca ABB de modelo antiguo existentes en ENERSA, en particular, no poseen otra posibilidad de comunicación que el protocolo RP570, es por ello que no queda opción de comunicarlas de otra forma que bajo dicho protocolo, hasta el momento que ENERSA pueda reemplazarlas por nuevo equipamiento."

Visita técnica al Sistema Central existente

De acuerdo a lo establecido en folio 03 de la Circular N°2 de la presente licitación, se informa que aquellos oferentes que lo deseen podrán realizar una visita a las instalaciones del Sistema Central existente en ENERSA, en la ubicación indicada en pliego, el día lunes 23 de septiembre de 2019, dentro del horario de 09:00 a 13 horas.

Quienes deseen asistir serán acompañados por personal de Gerencia de Transmisión de ENERSA, las consultas que pudieran existir producto de dicha visita, serán registradas en el momento y respondidas posteriormente, de manera formal a todos los oferentes por igual.

A los efectos de coordinación de la visita, los interesados en realizarla tendrán tiempo de confirmarlo hasta el día jueves 19 de septiembre, para lo cual deberán dirigirse a los siguientes correos electrónicos: amaxit@enersa.com.ar y dortiz@enersa.com.ar.

Sin otro particular saluda atentamente.



Ruben Rillo
Jefe de compras y Suministros
Enersa